

南澳县广业环保有限公司

关于南澳县后江污水处理厂出水 总氮数据异常的报告

汕头市生态环境局：

2024年8月11日20:56分，南澳厂出水总氮数据异常，经现场检查确认异常原因是由于总氮注射器漏液导致测量异常，更换注射器后测量标液达标，于22:03分恢复正常运行。

特此报告

附件：福州福光水务科技有限公司出具的异常报告

南澳县广业环保有限公司

2024年8月12日

抄送：汕头市生态环境保护综合执法局、汕头市生态环境局南澳分局

南澳县广业环保有限公司办公室

2024年8月12日印发