

南澳县广业环保有限公司

关于南澳县后江污水处理厂出水在线 无效数据进行标识的报告

汕头市生态环境局：

2021年9月24日，南澳厂委托广州市怡文环保科技股份有限公司对出水在线监测设备COD、氨氮、总磷、总氮、pH进行手工比对，预计时间为09:00~21:00，期间数据为无效数据，请贵局对该时段出水在线各数据进行标识。

特此报告。

南澳县广业环保有限公司

2021年9月24日

抄送：汕头市生态环境保护综合执法局、汕头市生态环境局南澳分局

关于南澳县广业环保有限公司在线监测装置 进行比对检测的报告

南澳县广业环保有限公司：

2021年9月24日约13:00-21:00，我司对厂区内在线监测装置进行COD、氨氮、总磷、总氮、PH比对检测。期间在线数据非厂内出水水质数据。（表1为比对数据）

表1、2021年9月24日质控样比对数据

项目	样品浓度	时间	监测结果	相对误差
COD	20	14:13	19.5mg/l	-0.5
		14:39	21.8mg/l	1.8
	30mg/l	15:04	30.9mg/l	3.0%
		15:29	30.6mg/l	2.0%
氨氮	0.5	14:03	0.39mg/l	-0.11
		14:17	0.45mg/l	-0.05
	1.5mg/l	17:00	1.5mg/l	0
		17:15	1.48mg/l	-0.02
总磷	0.2	14:47	0.192mg/l	-0.008
		16:48	0.183mg/l	-0.017
	0.3mg/l	17:48	0.308mg/l	0.008
		18:48	0.292mg/l	-0.008
总氮	5	14:47	4.95mg/l	-1.0%
		16:48	5.10mg/l	2.0%
	10mg/l	17:48	10.20mg/l	2.0%
		18:48	10.10mg/l	1.0%
PH	6.86	17:41	7.10	0.24
		17:55	7.09	0.23

专此报告。

广州市怡文环境科技股份有限公司

2021-9-24

运营专用章

